



CERTIFICATO VALVOLA DI SICUREZZA  
AD INTERVENTO AUTOMATICO ORDINARIO

21.19

QUANTITÀ 200

TIPO:RM. 11

PRESSIONE TARATURA pt 1,8 Bar  
DN ingresso  $\emptyset$  3/8"  
PN ingresso 16

DIAMETRO ORIFIZIO do mm 11  
AREA A cm<sup>2</sup> 0,949

ALZATA h mm 6

CAMPO VARIAB. PRESS. TAR. da 1,6 a 2 Bar  
SOVRAPRESSIONE 10% della press. tar.

FLUIDO DI IMPIEGO - VAPOR D'ACQUA SATURO  
TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C -30 °C + 140 °C

La valvola è rispondente al punto 2 del paragrafo E1D2 della raccolta E della ex A.N.C.C.C.  
La valvola ha subito con esito favorevole controllo dimensionale, controllo di qualità, prova idraulica eseguita a 24 bar a valvola bloccata e prova di tenuta al 90% della pressione di taratura.

MATERIALI  
CORPO CW 614N UNI EN 12164  
OTTURATORE CW 614N UNI EN 12164  
GUARNIZIONE EPDM  
MOLLA ANTAGONISTA ACC. C85 UNI 3823  
ACCESSORI INOX-OT-CU-AL

Per RO.VAL

*BauliPoso*

data 01/11/2019